



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: [gp.mop@gov.si](mailto:gp.mop@gov.si)

[www.mop.gov.si](http://www.mop.gov.si)

Številka: 007-300/2018-76

Ljubljana, 8. 8. 2019

EVA 2018-2550-0079

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  
[Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si)

**ZADEVA: Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE) in prvega odstavka 43. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte  
GENERALNI SEKRETAR

**Prejmejo:**

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

**Priloge:**

- Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem,
- obrazložitev,
- mnenja medresorskega usklajevanja

**2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:**

/

**3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:**

- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, MOP;
- mag. Jana Miklavčič, vodja Sektorja za odpadke, Direktorat za okolje, MOP,
- Mihael Nuncič, Sektor za odpadke, Direktorat za okolje, MOP,
- Irena Koželj, Sektor za odpadke, Direktorat za okolje, MOP.

<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>				
Predstavnik Slovenskega združenja za požarno varnost:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el.</li> <li>– Gregor Kušar, univ. dipl. inž. kem.</li> </ul>				
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>				
/				
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>				
<p>Predlog Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov je namenjen predvsem za preprečevanje onesnaženja okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih. Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti. Predlog Uredbe se uporablja za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem (nad 200 m<sup>3</sup>), med trdne gorljive odpadke pa spadajo: odpadna plastika, odpadna guma (razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami), odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.</p>				
<b>6. Presoja posledic za:</b>				
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih			NE
b)	uskklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije			NE
c)	administrativne posledice			DA
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij			DA (posledice)/NE (konkurenčnost)
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki			DA
e)	socialno področje			NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>			NE
<b>7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:</b>				
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)				
– <b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1		
<b>SKUPAJ</b>				
<b>OBRAZLOŽITEV:</b>				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,</li> <li>- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</li> <li>- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</li> </ul>				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,</li> </ul>				

- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem ne bo vplivala na državni proračun.

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE  
NE

Finančne posledice bodo nastale za proračune občin (prilagoditev zbirnih centrov in centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki). Dejstvo je, da bo zaradi uskladitve z zahtevami te uredbe skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov in nekatera obstoječa skladišča potrebno prilagoditi, ponekod bo za to potrebna tudi gradnja. SOS, ZOS, ZMOS smo zaprosili za oceno finančnih posledic, vendar razen napovedi, da bodo za prilagoditev potrebna sredstva, konkretnih ocen niso posredovali.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:



- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani:

- dodelitev finančnih sredstev za prilagoditev uredbi,

– opustitev zahtev - požarni sektorji zaradi pomanjkanja prostora v zbirnih centrih.	
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)	
(Če je odgovor DA, navedite: Datum objav: 28. 5. 2018 do 28. 6. 2018 in 4. 9. 2018 do 19. 9. 2018 V razpravo so bili vključeni: – vsa zainteresirana javnost (objava na spletni strani MOP).  MOP je pri pripravi uredbe sodeloval še: - z Gospodarsko zbornico Slovenije in sicer Zbornico komunalnega gospodarstva, Sekcijo zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih materialov in Službo za varstvo okolja; - z Inženirsko zbornico Slovenije.  Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev: – Priloga (Stališče MOP k pripombam in predlogom iz postopka sodelovanja javnosti - bo dopolnjeno).  Upoštevani so bili: – delno.	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	DA
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	NE
	
	
SIMON ZAJC MINISTER	

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in prvega odstavka 43. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja

**UREDBO**  
**o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem**

**1. člen**  
**(vsebina)**

Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki (v nadaljnjem besedilu: skladišče odpadkov na prostem), pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe varstva pred požarom.

**2. člen**  
**(uporaba)**

(1) Ta uredba se uporablja za začasno skladiščenje pri izvirnem povzročitelju, predhodno skladiščenje pri zbiralcu in skladiščenje pri obdelovalcu (v nadaljnjem besedilu: skladiščenje), kadar ti hkrati skladiščijo 200 m<sup>3</sup> ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem, razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov določeno drugače.

(2) Ta uredba se ne uporablja za skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevzdržnih zabojnikih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za prestrežanje in zadrževanje gasilne vode, razen glede ravnanja z zadržano gasilno vodo.

(3) Za vprašanja v zvezi s skladiščenjem trdnih gorljivih odpadkov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

**3. člen**  
**(izrazi)**

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. gasilna voda je tekočina, ki nastane pri gašenju požarov v skladiščih odpadkov na prostem;
2. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
3. inženir s področja požarne varnosti je pooblaščen inženir s področja požarne varnosti, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;
4. požarni sektor je zaokrožena celota znotraj skladišča na prostem, iz katere se zaradi uporabe predpisane razdalje ali požarnega zidu požar nekaj časa ne more širiti v sosednje požarne sektorje skladišča na prostem, na sosednje objekte ali v okolico;
5. požarno polje je zaokrožena celota znotraj požarnega sektorja, iz katerega se zaradi uporabe predpisane razdalje ali požarnega zidu požar ne more širiti v sosednja požarna polja, na sosednje objekte ali v okolje;
6. skladišče odpadkov je skladišče odpadkov v stavbah in skladišče odpadkov na prostem;
7. skladišče odpadkov na prostem je skladišče, ki ni skladišče odpadkov v stavbi;
8. stavba je stavba v skladu z zakonom, ki ureja graditev;

9. trdni gorljivi odpadki so odpadna plastika, odpadna guma, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami, odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo, in

10. upravljavec skladišča odpadkov na prostem je izvorni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov in obdelovalec odpadkov, ki upravlja skladišče odpadkov na prostem.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi, opredeljeni v predpisu, ki ureja odpadke, predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in predpisih, ki urejajo graditev in varstvo pred požari.

#### **4. člen** **(zahteve za skladišče odpadkov na prostem)**

(1) Skladišče odpadkov na prostem mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. v celoti mora biti ograjeno z najmanj 1,8 m visoko ograjo, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam ter vsem vozilom in osebam izven obratovalnega časa skladišča, razen če je to skladišče že del ograjenega območja;

2. na vidnem mestu mora biti nameščena tabla z napisom »Skladišče odpadkov« in naveden naziv upravljavca skladišča odpadkov na prostem;

3. tla skladišča odpadkov na prostem morajo biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da so neprepustna, odporna na učinkovanje skladiščenih odpadkov in na gasilno vodo ter omogočajo učinkovito odtekanje odpadnih vod brez zastajanja vode in nastajanja luž;

4. s padavinskimi odpadnimi vodami z manipulativnih površin, ki lahko pridejo v stik s trdnimi gorljivimi odpadki in drugimi odpadnimi vodami, ki nastanejo na območju skladišča, je treba ravnati tako, kot je določeno za industrijske odpadne vode v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

5. za gašenje trdnih gorljivih odpadkov, za katere se uporablja kot gasilno sredstvo izključno voda, morajo biti ob pogoju, da so na voljo vsaj dve uri pri pretočnem tlaku najmanj 2,5 bar (zahteva za pretočni tlak velja le, če se voda zagotavlja iz hidrantnega omrežje), zagotovljene najmanj naslednje količine vode za gašenje:

– za požarne sektorje s površino, manjšo od 1.600 m<sup>2</sup>: 96 m<sup>3</sup>/h,

– za požarne sektorje s površino, enako ali večjo od 1.600 m<sup>2</sup>: 192 m<sup>3</sup>/h;

6. zagotovljeni morajo biti dostopi, dovozi, delovne površine in postavitvene površine za gasilsko ali drugo intervencijo v skladu s predpisi, ki določajo zahteve za dostope, dovoze, delovne površine in postavitvene površine za gasilsko ali drugo intervencijo.

(2) Za izpolnjevanje zahteve iz 5. točke prejšnjega odstavka se glede načinov zagotavljanja vode za gašenje lahko uporabljajo:

– javni ali zasebni vodovod,

– naravni vodotoki in stoječe vode (potoki, reke, jezera ipd.),

– vodnjaki ali

– rezervoarji za vodo za gašenje.

(3) Če zahtevane količine vode za gašenje ni mogoče zagotoviti samo z enim virom, je treba zagotoviti dva ali več virov vode za gašenje.

(4) Viri za zagotavljanje vode za gašenje morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

– javni vodovod ustreza za preskrbo z vodo za gašenje, če poleg redne porabe za pitno in sanitarno vodo zagotavlja še zanesljivo dobavo, potreben pretok in zalogo za gašenje;

– naravni vodotoki in stoječe vode morajo imeti dovolj velik stalen dotok, globino ter odzvemno mesto – črpališče. Črpališče je prostor za postavitvev gasilnega vozila dovolj blizu vode, da sesalna višina ni večja od 5 m. Na mestu črpanja mora biti voda globoka najmanj 0,4 m. Do črpališča mora biti omogočen dovoz za gasilsko vozilo v skladu s predpisi, ki določajo zahteve za dovoze za gasilska vozila. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti mesta za postavitvev potrebnega števila prenosnih motornih brizgaln in dostop do teh mest. Odzvem vode mora biti zagotovljen tudi v zimskih razmerah. Če površina vode zmrzuje, je treba omogočiti črpanje vode izpod ledu;

– vodnjak s talno vodo je primeren vir vode za gašenje, če je dotok vode tolikšen, da pri črpanju zahtevane količine vode gladina talne vode ne pade pod 5 m;

– rezervoarji za vodo za gašenje so lahko pokriti ali odkriti. Za odvzem vode je potreben jašek ali vgrajena toga sesalna cev z gasilsko spojko velikosti A (premera 110 mm) ter s sesalnim košem na dnu rezervoarja in povratnim ventilom z izpustom. Globina rezervoarja mora biti takšna, da sesalna višina ne presega 5 m. Jašek ali toga sesalna cev morata biti od stavbe oddaljena najmanj 10 m.

(5) Zračna razdalja od skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov do vira vode za gašenje iz drugega odstavka tega člena je lahko največ 80 m.

(6) Upravljavca skladišča odpadkov na prostem mora zagotoviti, da je med gašenjem požara preprečeno onesnaženje tal in voda s snovmi, ki nastajajo pri gašenju.

(7) Upravljavca skladišča odpadkov na prostem mora zagotoviti zadrževalni sistem za prestrežanje in zadrževanje gasilne vode, s čimer se prepreči kakršnokoli izcejanje, izpiranje, uhajanje ali odvajanje te vode v kanalizacijo in površinske in podzemne vode ter je omogočen njen ločeni zajem.

(8) Zadrževalni sistem je lahko nepremičen ali premičen, njegova prostornina pa mora zagotoviti prestrežanje in zadrževanje gasilne vode, ki bi nastala ob gašenju. Prostornino zadrževalnega sistema določi inženir s področja požarne varnosti.

(9) Skladišče odpadkov na prostem v okviru zbirnega centra izvajalca obvezne občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora izpolnjevati tudi zahteve glede zbirnega centra iz predpisa, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

(10) Skladišče odpadkov na prostem v okviru centra za ravnanje s komunalnimi odpadki pri izvajalcu obdelave mešanih komunalnih odpadkov mora izpolnjevati tudi zahteve za center za ravnanje s komunalnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov.

## **5. člen (prepovedi)**

(1) Trdnih gorljivih odpadkov ni dovoljeno skladiščiti zunaj skladišč odpadkov.

(2) V skladišču odpadkov na prostem sta prepovedana uporaba odprtega ognja in kajenje.

## **6. člen (zahteve za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem)**

(1) Upravljavca skladišča odpadkov na prostem mora poleg izpolnjevanja zahtev za skladiščenje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, urediti in vzdrževati skladišče odpadkov na prostem tako, da:

1. trdni gorljivi odpadki zaradi skladiščenja ne spreminjajo fizikalnih in kemijskih lastnosti;

2. se za prevoz in manipulacijo s trdnimi gorljivimi odpadki uporabljajo vozila, ki so opremljena tako, da se prepreči razsutje odpadkov;

3. so nepremične posode, zabojniki ali druge embalažne enote, v katerih so skladiščeni trdni gorljivi odpadki, izdelane iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov;

4. so nepremične posode, zabojniki in druge embalažne enote, ki se uporabljajo za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov, izdelane tako, da omogočajo varno polnjenje, praznjenje in vzorčenje odpadkov;

5. skladiščeni trdni gorljivi odpadki in postavitve embalažnih enot omogočajo neoviran dostop in premikanje z viličarjem ali podobnim strojem;

6. je najmanjša razdalja med zunanjim robom trdnih gorljivih odpadkov, ki niso skladiščeni v zaprtih embalažnih enotah, in omrežjem za prenos in distribucijo električne energije, vsaj 15 m;

7. je glede na vrsto in količino skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov vedno v zadostni količini zagotovljeno ustrezno gasilno sredstvo.



(2) Trdne gorljive odpadke je dovoljeno skladiščiti na prostem pod naslednjimi pogoji:

1. višina trdnih gorljivih odpadkov je lahko največ 5 m, oziroma največ 4 bale, če so balirani, pri čemer te v višino ne smejo presegati 4 m;
2. širina trdnih gorljivih odpadkov v je lahko največ 40 m, če je po celotni dolžini skladiščenih odpadkov omogočena prosta dostopnost z dveh strani, in 20 m, če je prost dostop po celotni dolžini mogoč le z ene strani;
3. največja širina skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov v pregradnih skladiščnih prostorih na prostem je 10 m, pri čemer mora biti pregrada vsaj 1 m višja od skladiščenih odpadkov, na pregradi pa mora biti ta višina vidno označena;
4. skladiščeni trdni gorljivi odpadki morajo biti od stavb oddaljeni najmanj 20 m ali pa je treba med stavbo in odpadki zagotoviti požarni zid;
5. požarni sektorji in požarna polja so urejena v skladu s šestim, sedmim in osmim odstavkom 7. člena te uredbe in
6. skladiščeni trdni gorljivi odpadki so od meje skladišča odpadkov na prostem, do katere je z zunanje strani možen prost dostop, oddaljeni najmanj 10 m ali pa je na meji skladišča odpadkov na prostem zagotovljen zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, da se prepreči, da bi bil požar podtaknjen z zunanje strani.

(3) Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov mora biti izvedeno tako, da je zagotovljena stabilnost odpadkov in da ne prihaja do zdrsov ali porušitev. Balirane odpadke se skladišči z zamikanjem bal, da se prepreči vertikalno širjenje požara.

(4) V skladišču odpadkov na prostem mora biti zagotovljena redna, vsaj na dve uri, vizualna kontrola z obhodom, ali ustrezen videonadzor, s katerim se spremlja stanje skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov, da bi se hitro prepoznalo stanje, ki bi lahko povzročilo onesnaženje okolja ali gorenje odpadkov, ter izvedli ukrepi za preprečitev onesnaženja okolja ali gorenja odpadkov. O izvedeni kontroli je treba voditi evidenco, iz katere je razvidno časovno zaporedje dogodkov in ugotovitev. Evidenco je treba hraniti najmanj eno leto in ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.

(5) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem določi osebo, ki je v primeru intervencije odgovorna za sporočanje sprotnih podatkov o vrsti in količini skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov na prostem gasilski ali drugi intervencijski enoti.

(6) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora občino, na področju katere skladišči odpadke na prostem, pred začetkom skladiščenja seznaniti z vrstami in največjimi dovoljenimi količinami trdnih gorljivih odpadkov, ki bi v skladišču odpadkov na prostem v nekem trenutku lahko bile prisotne, da občina na podlagi pridobljenih podatkov lahko dopolni operativni gasilski načrt.

## **7. člen** **(ukrepi varstva pred požarom)**

(1) Ukrepi varstva pred požarom se načrtujejo za vrsto in največjo količino trdnih gorljivih odpadkov, ki se lahko skladiščijo v skladišču odpadkov na prostem.

(2) Gradbeno tehnični ukrepi varstva pred požarom se opredelijo v načrtu gospodarjenja izvirmega povzročitelja odpadkov, načrtu zbiranja odpadkov zbiralca odpadkov ali načrtu ravnanja z odpadki obdelovalca odpadkov.

(3) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem v skladu s predpisi s področja graditve objektov gradbeno tehnične ukrepe varstva pred požarom v skladiščih odpadkov na prostem določi v sodelovanju z inženirjem s področja požarne varnosti in od njega pridobi izjavo o skladnosti gradbeno tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem s to uredbo.

(4) V izjavi iz prejšnjega odstavka inženir s področja požarne varnosti prikaže skladnost skladiščenja z gradbeno tehničnimi zahtevami te uredbe, predvsem z vidika zagotovitve požarnih sektorjev in požarnih polj, odmikov med požarnimi sektorji, med odpadki in objekti ter med požarnimi polji, glede zagotavljanja vode ali drugih sredstev za gašenje ter glede izpolnjevanja zahtev v zvezi z zagotavljanjem prestrezanja in zadržanja gasilnih vod.

(5) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem izjavo o skladnosti gradbeno tehničnih ukrepov iz tretjega odstavka tega člena priloži načrtu gospodarjenja z odpadki, načrtu zbiranja odpadkov ali načrtu ravnanja z odpadki.

(6) V skladišču odpadkov na prostem je treba požarno varnost zagotavljati tudi z ureditvijo požarnih sektorjev. Površina požarnega sektorja ne sme presegati 1.600 m<sup>2</sup>, med požarnimi sektorji pa je treba zagotoviti najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid.

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je največja velikost požarnega sektorja skladiščenih odpadkov na prostem 3.200 m<sup>2</sup>, če je ta opremljen s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito. Obseg in vrsto vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite določi inženir s področja požarne varnosti.

(8) Znotraj požarnih sektorjev je treba oblikovati požarna polja, katerih površina ne sme presegati 400 m<sup>2</sup>, in med njimi zagotoviti prazen prostor širine najmanj 5 m ali požarni zid.

(9) Skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni trdni gorljivi odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, mora biti glede na vrsto teh odpadkov opremljeno tudi z ustreznim vgrajenim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom.

(10) V skladišču odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni trdni gorljivi odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, mora upravljavec skladišča odpadkov na prostem zagotoviti načrt nadzora temperature trdnih gorljivih odpadkov in voditi evidenco o nadzoru temperature. V načrtu nadzora temperature trdnih gorljivih odpadkov se z upoštevanjem značilnosti skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov določijo pogostost in način nadzora temperature, odgovorna oseba za nadzor, merila za prepoznavanje stanj, ko zaradi povišane temperature lahko pride do samovžiga trdnih gorljivih odpadkov, in navodila glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara. Evidenca o nadzoru temperature je del evidence o kontroli skladišča iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe.

(11) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora določiti tudi organizacijske ukrepe varstva pred požarom, in sicer:

– ne glede na določbe predpisa o požarnem redu mora tudi za skladišče odpadkov na prostem izdelati požarni red in pri tem smiselno upoštevati zahteve glede njegove izdelave iz predpisa, ki ureja požarni red;

– ne glede na določbe predpisa, ki ureja izdelavo požarnega načrta, mora za skladišče odpadkov na prostem izdelati požarni načrt in pri tem smiselno upoštevati zahteve tega predpisa glede vsebine požarnega načrta. Poleg tega mora požarni načrt vsebovati še podatke o vrstah in največjih količinah trdnih gorljivih odpadkov v skladišču odpadkov na prostem ter prikaz njihove mikrolokacije na območju skladišča, priporočena sredstva za gašenje posameznih vrst odpadkov ter ime, priimek in telefonsko številko odgovorne osebe upravljavca skladišča in njena pooblastila;

– ne glede na določbe predpisa, ki ureja izdelavo načrta evakuacije, za skladišče odpadkov na prostem izdelati načrt evakuacije in pri tem smiselno upoštevati zahteve tega predpisa glede vsebine načrta evakuacije. Načrt evakuacije mora biti nameščen pri vhodu. Na prostem morajo biti evakuacijske poti in zbirno mesto označene v skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake.

(12) Organizacijske ukrepe varstva pred požarom iz prejšnjega odstavka določi upravljavec skladišča odpadkov na prostem sam ali od njega pooblaščen oseba, kot to določa predpis, ki ureja usposabljanje in pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

(13) Za izbiro in namestitve gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov v skladišču odpadkov na prostem se glede na požarno nevarnost in površino smiselno uporabljajo predpisi s področja varstva pred požarom, ki urejajo izbiro in namestitve gasilnih aparatov.

(14) Zaposlene v skladišču odpadkov na prostem je treba redno, najmanj vsaki dve leti, usposabljati za varstvo pred požarom, pri čemer se glede vsebine in načina usposabljanja upoštevajo predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.

(15) V skladišču odpadkov na prostem mora biti zagotovljeno požarno varovanje, ki ga izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota, kot to določajo predpisi, ki urejajo požarno varovanje.

(16) V primerih, ko zahtev iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti, mora biti v skladišču odpadkov na prostem zagotovljena:

– 24-urna prisotnost najmanj ene osebe, ki je odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu s predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, ali

– opremljenost s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito, vključno s požarnim varovanjem v skladu s predpisom, ki ureja požarno varovanje.

(17) V skladišču odpadkov na prostem so na razdalji do 60 metrov od skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov, kjer vmes ni požarnega zidu, ali na požarnem zidu dovoljena vroča dela samo ob prisotnosti požarne straže.

(18) Izvod podpisanega požarnega načrta mora upravljavec skladišča odpadkov na prostem izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je locirano skladišče. Pred izdelavo požarnega načrta lahko upravljavec skladišča odpadkov na prostem zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

(19) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v tem skladišču, vsaj enkrat na tri leta izvesti vajo za primer izrednega dogodka.

(20) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem pred spremembo vrste ali količine skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov, ki vpliva na požarno varnost, zagotovi strokovno presojo, s katero se preveri ustreznost izvedenih gradbeno tehničnih ukrepov, ki vplivajo na stanje varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem. Strokovno presojo izdela inženir s področja požarne varnosti.

(21) Če je zaradi spremembe iz prejšnjega odstavka treba spremeniti požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije, ga upravljavec skladišča odpadkov na prostem spremeni najpozneje do začetka obratovanja v skladu s spremembami, izvedenimi na podlagi strokovne presoje iz prejšnjega odstavka. Izvod podpisanega spremenjenega požarnega načrta izroči gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je locirano skladišče.

## **8. člen** **(zahteve za požarni zid)**

(1) Požarna odpornost požarnih zidov, ki so del nosilne konstrukcije, mora biti v skladu s predpisom, ki ureja požarno klasifikacijo gradbenih proizvodov najmanj REI90, drugih požarnih zidov pa najmanj EI90.

(2) Požarni zid med trdnimi gorljivimi odpadki mora biti vsaj 1 m višji od skladiščenih odpadkov, kot izhaja iz točke 1 Priloge, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Požarni zid med trdnimi gorljivimi odpadki in stavbo mora biti tako visok, da sevanje toplote, ki se sprošča ob požaru, ne doseže zgornjega dela stavbe, kot izhaja iz točke 2 Priloge te uredbe. Požarnega zidu ni treba zagotoviti, če stavba s svojo požarno odpornostjo preprečuje prenos požara.

## **9. člen** **(zahteve za ravnanje z zadržano gasilno vodo)**

(1) Za zadržano gasilno vodo je treba zagotoviti:

– odvzem in analizo vzorca glede na parametre, ki jih določi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni

monitoring odpadnih voda in so navedeni v načrtu ravnanja z gasilno vodo iz tretjega odstavka tega člena,

– pred odvajanjem v vode ali javno kanalizacijo čiščenje v ustrezni čistilni napravi tako, da niso presežene mejne vrednosti emisije snovi iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki se nanašajo na odvajanje industrijske odpadne vode v vode, ne glede na določbo, da se ta predpis ne uporablja pri opravljanju nalog v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka je treba zadržano gasilno vodo ravnati kot z odpadkom, kadar:

– čiščenje zadržane gasilne vode do predpisanih mejnih vrednosti tehnično ni izvedljivo ali  
– so stroški čiščenja zadržane gasilne vode v ustrezni čistilni napravi nesorazmerno višji od stroškov njene obdelave v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(3) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem določi način ravnanja z zajeto gasilno vodo v načrtu ravnanja z gasilno vodo, ki ga izdelata pred začetkom skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov, in pri tem upošteva:

– značilnosti trdnih gorljivih odpadkov in snovi, za katere se lahko predvidi, da nastanejo ob gorenju teh odpadkov,  
– pričakovane značilnosti onesnaženosti gasilne vode,  
– pričakovane količine gasilne vode,  
– seznam parametrov iz prve alineje prvega odstavka tega člena,  
– predlog pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa iz prve alineje prvega odstavka tega člena glede ravnanja z gasilno vodo,  
– mnenje upravljavca javne kanalizacije oziroma čistilne naprave v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, da predlaganemu odvajanju zajete gasilne vode ne nasprotujeta, ali  
– predvideno nadaljnje ravnanje z gasilno vodo, če z njo ravna kot z odpadkom.

(4) Seznam parametrov iz prve alineje prvega odstavka tega člena, predlog pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa iz pete alineje prejšnjega odstavka in mnenje upravljavca javne kanalizacije oziroma čistilne naprave iz šeste alineje prejšnjega odstavka so priloge načrta ravnanja z gasilno vodo, ta pa je priloga načrta gospodarjenja z odpadki, načrta zbiranja odpadkov ali načrta ravnanja z odpadki.

(5) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem po požaru najpozneje v 30 dneh izdelata poročilo o ravnanju z gasilno vodo. To poročilo je priloga:

– poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnem monitoringu odpadne vode iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, ali  
– poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(6) Poročilo o ravnanju z gasilno vodo iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj podatke o:

– količini zadržane gasilne vode,  
– rezultatih analize gasilne vode,  
– opis nadaljnjega ravnanja z gasilno vodo.

(7) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja v treh dneh po zahtevi predloži poročilo o ravnanju z gasilno vodo iz prejšnjega odstavka.

## **10. člen**

### **(uporaba drugih gradbeno tehničnih ukrepov in zahtev)**

(1) Ne glede na 1. točko drugega odstavka 6. člena te uredbe glede višine baliranih odpadkov, tretji odstavek 6. člena te uredbe glede zamikanja baliranih odpadkov in osmi odstavek 7. člena te uredbe glede oblikovanja požarnih polj, se pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem lahko uporabijo gradbeno tehnični ukrepi in zahteve iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu te uredbe ali ukrepe in zahteve, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega

inženirstva, pod pogojem, da se z drugimi gradbeno tehničnimi ukrepi in zahtevami zagotovi enaka ali višja stopnja požarne varnosti kot z gradbeno tehničnimi ukrepi in zahtevami iz 1. točke drugega odstavka 6. člena te uredbe, tretjega odstavka 6. člena te uredbe in osmega odstavka 7. člena te uredbe.

(2) Z uporabo drugih gradbeno tehničnih ukrepov in zahtev iz prejšnjega odstavka je treba preprečiti širjenje požara na druge skladiščene odpadke in sosednje stavbe, zagotoviti hitro in varno evakuacijo prisotnih v skladišču, zagotoviti neoviran in varen dostop gasilskih in reševalnih enot ter omogočiti učinkovito posredovanje gasilskih enot.

(3) Druge gradbeno tehnične ukrepe in zahteve iz prvega odstavka tega člena določi inženir s področja požarne varnosti z izdelavo načrta s področja požarne varnosti v skladu s predpisi s področja graditve.

(4) Načrt iz prejšnjega odstavka, iz katerega mora nedvoumno izhajati, da je z drugimi gradbeno tehničnimi ukrepi in izpolnjenimi zahtevami iz prvega odstavka tega člena zagotovljena enaka ali višja stopnja požarne varnosti kot z ukrepi in zahtevami iz 1. točke drugega odstavka 6. člena te uredbe, tretjega odstavka 6. člena te uredbe in osmega odstavka 7. člena te uredbe, je priloga načrta gospodarjenja z odpadki, načrta zbiranja odpadkov ali načrta ravnanja z odpadki.

#### **11. člen** **(potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov)**

Ministrstvo v potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov poleg podatkov iz predpisa, ki ureja odpadke, določi še navedbo datuma načrta zbiranja odpadkov, s katerim upravljavec skladišča odpadkov na prostem dokazuje izpolnjevanje zahtev te uredbe.

#### **12. člen** **(inšpekcijski nadzor)**

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek inšpektorji, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opravljajo nadzor nad izvajanjem:

- 5. in 6. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
- drugega do osmega odstavka 4. člena te uredbe,
- drugega odstavka 5. člena te uredbe,
- 7. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe,
- 4., 5. in 6. točke drugega odstavka 6. člena te uredbe,
- tretjega, petega in šestega odstavka 6. člena te uredbe,
- 7., 8. in 10. člena te uredbe

#### **13. člen** **(lažji prekrški)**

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov, če:

1. ne določi osebe, ki je v primeru intervencije odgovorna za sporočanje sprotnih podatkov o vrsti in količini skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov na prostem gasilski ali drugi intervencijski enoti (peti odstavek 6. člena),

2. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 6. člena te uredbe,

3. ne ravna v skladu s petim odstavkom 7. člena te uredbe,

4. ne ravna v skladu z osemnajstim odstavkom 7. člena te uredbe,

5. ne izvede vsaj enkrat na tri leta vajo za primer izrednega dogodka s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v skladišču (devetnajsti odstavek 7. člena),

6. ne zagotovi strokovno presojo, s katero se preveri ustreznost izvedenih gradbeno tehničnih ukrepov, ki vplivajo na stanje pred požarom v skladišču odpadkov na prostem v skladu z dvajsetim odstavkom 7. člena te uredbe,

7. ne ravna v skladu z enaindvajsetim odstavkom 7. člena te uredbe,

8. ne ravna v skladu s četrtem odstavkom 9. člena te uredbe,

9. ne ravna v skladu s petim odstavkom 9. člena te uredbe,

10. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 9. člena te uredbe,

11. ne predloži poročilo o ravnanju z gasilno vodo na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja v skladu s sedmim odstavkom 9. člena te uredbe,

12. ne zagotovi ravnanje v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe.

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov.

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

#### **14. člen (težji prekrški)**

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov, če:

1. ne zagotovi, da skladišče odpadkov na prostem izpolnjuje zahteve iz 1. do 6. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,

2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe,

3. ne zagotovi, da viri za zagotavljanje vode za gašenje izpolnjujejo zahteve iz prve do četrte alineje četrtega odstavka 4. člena te uredbe,

4. ne zagotovi, da je zračna razdalja od skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov do vira vode za gašenje iz drugega odstavka 4. člena največ 80 m (peti odstavek 4. člena),

5. ne zagotovi, da je med gašenjem požara preprečeno onesnaževanje tal in voda s snovmi, ki nastajajo pri gašenju (šesti odstavek 4. člena),

6. ne zagotovi zadrževalnega sistema za prestrezanje in zadrževanje gasilne vode v skladu s sedmim odstavkom 4. člena te uredbe,

7. ne zagotovi nepremičnega ali premičnega zadrževalnega sistema, katerega prostornina zagotavlja prestrezanje in zadrževanje gasilne vode, ki bi nastala ob gašenju (osmi odstavek 4. člena),

8. trdne gorljive odpadke skladišči zunaj skladišč odpadkov (prvi odstavek 5. člena),

9. se v skladišču odpadkov na prostem uporablja odprti ogenj ali se kadi (drugi odstavek 5. člena),

10. ne uredi in vzdržuje skladišča odpadkov na prostem v skladu s 1. do 7. točko prvega odstavka 6. člena te uredbe,

11. ne zagotovi, da se trdni gorljivi odpadki skladiščijo na prostem v skladu s 1. do 6. točko drugega odstavka 6. člena te uredbe,

12. ne skladišči trdnih gorljivih odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe,

13. ne ravna v skladu s četrtem odstavkom 6. člena te uredbe,

14. ne načrtuje ukrepe varstva pred požarom v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,

15. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,

16. ne zagotovi požarne varnosti v skladišču trdnih gorljivih odpadkov v skladu s šestim odstavkom 7. člena te uredbe,

17. ne ravna v skladu s sedmim odstavkom 7. člena te uredbe,

18. ne zagotovi, da so znotraj požarnih sektorjev oblikovana požarna polja, katerih površina ne presega 400 m<sup>2</sup>, in ne zagotovi, da je med njimi prazen prostor širine najmanj 5 m ali požarni zid (osmi odstavek 7. člena),

19. ne zagotovi, da je skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni trdni gorljivi odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga glede na vrsto teh odpadkov, opremljeno z ustreznim vgrajenim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter z ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom (deveti odstavek 7. člena),

20. ne zagotovi načrta nadzorovanja temperature trdnih gorljivih odpadkov in ne zagotovi vodenja evidence o nadzorovanju temperature v skladu z desetim odstavkom 7. člena te uredbe,
21. ne ravna v skladu z enajstim odstavkom 7. člena te uredbe,
22. pri izbiri in namestitvi gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov v skladišču odpadkov na prostem ne ravna v skladu s trinajstim odstavkom 7. člena te uredbe,
23. ne zagotovi usposabljanja za varstvo pred požarom zaposlenih v skladišču odpadkov na prostem v skladu s štirinajstim odstavkom 7. člena te uredbe,
24. ne zagotovi, da v skladišču odpadkov na prostem požarno varovanje izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota (petnajsti odstavek 7. člena),
25. ne ravna v skladu s šestnajstim odstavkom 7. člena te uredbe,
26. ne ravna v skladu s sedemnajstim odstavkom 7. člena te uredbe,
27. ne zagotovi požarne odpornosti požarnih zidov, ki so del nosilne konstrukcije, v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe,
28. ne zagotovi, da je požarni zid med trdnimi gorljivimi odpadki vsaj 1 m višji od skladiščenih odpadkov (drugi odstavek 8. člena),
29. ne zagotovi, da je požarni zid med trdnimi gorljivimi odpadki in stavbo tako visok, da sevanje toplote, ki se sprošča ob požaru, ne doseže zgornjega dela stavbe, razen če stavba s svojo požarno odpornostjo preprečuje prenos požara (tretji odstavek 8. člena),
30. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,
31. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe,
32. ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe,
33. ne zagotovi, da druge gradbeno tehnične ukrepe in zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe določi inženir s področja požarne varnosti z izdelavo požarnega načrta (tretji odstavek 10. člena),
34. ravna v nasprotju s četrtem odstavkom 10. člena te uredbe.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

## **15. člen** **(prehodna določba)**

(1) Izvirni povzročitelj, ki na dan uveljavitve te uredbe začasno skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem, mora načrt gospodarjenja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, prilagoditi zahtevam 7. in 9. člena oziroma 10. člena te uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

(2) Izvirni povzročitelj, ki na dan uveljavitve te uredbe začasno skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem, mora skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov prilagoditi zahtevam 4. do 9. člena oziroma 10. člena te uredbe najpozneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora skladišče odpadkov na prostem prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 36 mesecih od uveljavitve te uredbe.

(3) Zbiralec, ki na dan uveljavitve te uredbe predhodno skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem mora, ne glede na izdano potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, skladiščenje odpadkov prilagoditi določbam 4. do 9. člena oziroma 10. člena te uredbe najpozneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 36 mesecih od uveljavitve te uredbe.

(4) Če je zaradi prilagoditve zahtevam iz 4. do 9. člena oziroma 10. člena te uredbe potrebna sprememba načrta zbiranja odpadkov, mora zbiralec vložiti vlogo za spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(5) Izvajalec obdelave, ki na dan uveljavitve te uredbe skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem mora, ne glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje, skladiščenje odpadkov prilagoditi določbam 4. do 9. člena oziroma 10. člena te uredbe najpozneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 36 mesecih od uveljavitve te uredbe.

(6) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe občino, na področju katere ima skladišče, seznaniti z vrstami in največjimi količinami skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov v skladu s šestim odstavkom 6. člena te uredbe.

(7) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe požarni načrt iz šestnajstega odstavka 7. člena te uredbe izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju skladišča odpadkov na prostem.

(8) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe ukrepe varstva pred požarom opredeliti v načrtu gospodarjenja izvirnega povzročitelja odpadkov, načrtu zbiranja odpadkov zbiralca odpadkov ali načrtu ravnanja z odpadki obdelovalca odpadkov.

(9) Če mora upravljavec skladišča odpadkov na prostem zaradi gradnje iz drugega, tretjega in petega odstavka tega člena spremeniti požarni red, požarni načrt ali načrt ravnanja z gasilno vodo, mora požarni načrt najpozneje do začetka obratovanja po izvedeni gradnji izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju skladišča odpadkov na prostem.

#### **16. člen (začetek veljavnosti)**

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-300/2018  
Ljubljana, dne  
EVA 2018-2550-0079


**Vlada Republike Slovenije**  
Marjan Šarec l.r.  
predsednik



PRILOGA:

## ZAHTEVE ZA POŽARNI ZID

### 1. Zahteve za požarni zid med trdnimi gorljivimi odpadki



### 2. Zahteve za požarni zid med trdnimi gorljivimi odpadki in stavbo.



## OBRAZLOŽITEV

### I. UVOD

#### 1. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izdajo Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (v nadaljnjem besedilu: uredba) je peti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa, da Vlada RS s predpisom določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki, nanašajo pa se zlasti na: - preprečevanje odpadkov, - razvrščanje odpadkov na sezname, - načine ravnanja z odpadki, - pogoje za pridobitev potrdila iz tretjega odstavka tega člena, - pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj, - načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje z odpadki, - usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki, - ukrepe, povezane s prenehanjem delovanja naprav za ravnanje z odpadki in - vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi ter način poročanja ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Pogoji skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov v tej uredbi veljajo poleg splošnih, že določenih v 19. členu Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Podlaga za izdajo te uredbe je tudi prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu pred požarom, ki določa, da lahko Vlada RS ali minister predpiše ali razglasi potrebne ukrepe varstva pred požarom v naseljih ali naravnem okolju.

#### 2. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa

Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti. Namen uredbe je preprečitev onesnaženja okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih. Ministrstvo za okolje in prostor je pri pripravi uredbe v sodelovanju s strokovnjaki s področja požarne varnosti proučil dve smernici:

- CFPA – E Guideline No 32:2014 F: Treatment and Storage of waste and combustible,
- Waste Industry Safety and Health Forum: WASTE 28: Reducing Fire Risk at Waste Management Sites, issue 2, April 2017.

V uredbi je povzeta smernica CFPA, ker je za uporabo enostavnejša in povzeta po nemškem pristopu urejanja požarne varnosti, ki je slovenski praksi bližji, saj po nemškem vzoru gradbena zakonodaja ureja požarno varnost v stavbah. Pristop iz smernice CFPA je bil uporabljen tudi pri pripravi že veljavnega predpisa, ki ureja skladiščenje odpadnih gum. Ob zavedanju, da je ta smernica robustna, uredba dopušča ureditve ukrepov požarne varnosti tudi na podlagi drugih smernic, a ob pogoju, da je stopnja požarne varnosti z uporabo drugih ukrepov enaka ali višja od stopnje, ki jo zagotavljajo ukrepi, določeni v tej uredbi.

## II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UREDBE

### 1. Izhodišče za ureditev skladiščenja

Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti.

### 2. Namen uredbe

Namen uredbe je preprečitev onesnaženja okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih.

### 3. Strokovne podlage

MOP je pri pripravi uredbe v sodelovanju s strokovnjaki s področja požarne varnosti proučil dve smernici CFPA – E Guideline No 32:2014 F: Treatment and Storage of waste and combustible in

#### 4. Uporaba uredbe

Ta uredba se uporablja za začasno skladiščenje pri izvornem povzročitelju, predhodno skladiščenje pri zbiralcu in skladiščenje pri obdelovalcu, kadar ti hkrati skladiščijo 200 m<sup>3</sup> ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem, razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov določeno drugače.

Med trdne gorljive odpadke spadajo: odpadna plastika, odpadna guma (razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami), odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

Uredba ureja skladiščenje odpadkov na prostem, pri čemer skladiščenje na prostem pomeni skladiščenje izven stavb, stavbe pa je treba razumeti v povezavi z njihovim pomenom, določenim z gradbeno zakonodajo.

Uredba se uporablja za vse načine skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, neodvisno od tega, ali so odpadki v razsutem stanju, v balah, v kontejnerjih, kovinskih zabojnikih ali big-bag vrečah. Izjema je skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevarnih kontejnerjih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za prestrežanje in zadrževanje gasilnih tekočin, za katere se uporabljajo le določbe glede ravnanja z gasilno vodo, ki nastaja pri gašenju požarov.

Zavezanci za izvajanje uredbe bodo izvorni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in obdelovalci odpadkov, saj edino ti lahko v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, izvajajo skladiščenje odpadkov bodisi kot začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje ali skladiščenje pri obdelavi odpadkov.

Uredba se uporablja za skladišča, kjer se skladišči več kot 200 m<sup>3</sup> odpadkov. Ta meja je določena na podlagi priporočila iz smernice in na podlagi razmisleka glede najmanjše količine odpadkov, za katero je treba zaradi nevarnosti za onesnaženje okolja s predpisom urediti dodatne zahteve. Ob zavedanju, da nevarnost za onesnaženje okolja lahko predstavljajo tudi manjša skladišča trdnih gorljivih odpadkov, lahko tudi upravljavci manjših skladišč smiselno upoštevajo določbe uredbe.

#### 5. Vsebina uredbe

Uredba ureja ukrepe varstva okolja in požarnega varstva, ki zadevajo običajno skladiščenje in izredne dogodke v skladiščih, kot je na primer gorenje odpadkov oziroma požar, in obsega:

- splošne ukrepe, povezane z rednim izvajanjem skladiščenja,
- ukrepe za preprečevanje požara,
- ukrepe pripravljenosti za primer požara, še posebej ukrepe za preprečitev onesnaženja okolja ob požaru in po njem,
- ukrepe hitrega zaznavanja požara in ukrepe za preprečitev onesnaženja okolja ob in po požaru.

Upravljavec skladišča zagotovi naslednje splošne ukrepe varstva okolja:

- trdnih gorljivih odpadkov ni dovoljeno skladiščiti zunaj skladišč odpadkov,
- označenost skladišča,
- da so tla skladišča utrjena tako, da so nepropustna in odporna na učinkovanje skladiščenih odpadkov in na gasilno vodo,

- da odpadki zaradi skladiščenja ne spreminjajo fizikalnih in kemijskih lastnosti,
- da se za prevoz in manipulacijo s trdnimi gorljivimi odpadki uporabljajo vozila, ki so opremljena tako, da se prepreči razsutje odpadkov,
- da so nepremične posode, zabojniki ali druge embalažne enote, v katerih so skladiščeni odpadki, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov,
- da so nepremične posode, zabojniki in druge embalažne enote, ki se uporabljajo za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov, izdelane tako, da omogočajo varno polnjenje, praznjenje in vzorčenje odpadkov,
- da skladiščeni trdni gorljivi odpadki in postavitve embalažnih enot omogočajo neoviran dostop in premikanje z viličarjem ali podobnim strojem,
- da je najmanjša razdalja med zunanjim robom trdnih gorljivih odpadkov, ki niso skladiščeni v zaprtih embalažnih enotah, in omrežjem za prenos in distribucijo električne energije, vsaj 15 m,
- zagotovi zadrževalni sistem za prestrazovanje in zadržanje gasilne vode, s čimer se prepreči kakršnokoli izcejanje, izpiranje, uhajanje ali odvajanje te vode v kanalizacijo in površinske in podzemne vode ter je omogočen njen ločeni zajem.

Upravljalavec skladišča zagotovi naslednje splošne ukrepe za preprečevanje nastanka požara:

- v skladišču odpadkov na prostem sta prepovedana uporaba odprtega ognja in kajenje,
- ograjenost celotnega skladišča,
- redno vizualno kontrolo skladiščenih odpadkov ali ustrezen videonadzor;
- načrtno in sistematično spremljanje temperature trdnih gorljivih odpadkov, pri katerih lahko pride do samovžiga,
- izdelava požarni red, s katerimi določi organizacijo varstva pred požarom v skladišču.

Upravljalavec skladišča odpadkov na prostem zagotovi naslednje ukrepe za odkrivanje in javljanje požarov in za preprečitev razširitve začetnega požara na velik požar:

- da požarno varovanje izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota v skladu s predpisi o požarnem varovanju,
- da v primeru, kadar požarnega varovanja s poklicno ali prostovoljno gasilsko enoto ni možno zagotoviti:
  - a) 24-urna prisotnost najmanj ene osebe, ki je odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu s predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, ali

b) opremljenost s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito, vključno s požarnim varovanjem v skladu s predpisom, ki ureja požarno varovanje.

Skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni trdni gorljivi odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, mora biti glede na vrsto teh odpadkov opremljeno tudi z ustreznim vgrajenim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom.

Upravljalavec skladišča odpadkov na prostem zagotovi skladiščenje odpadkov na prostem na način:

- da skladišče odpadkov na prostem razdeli na požarne sektorje, med požarnimi sektorji pa zagotovi najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid. Površine požarnih sektorjev naj ne presegajo 1.600 m<sup>2</sup>, požarni sektorji večjih površin (do 3.200 m<sup>2</sup>) so dopustni, če je skladišče opremljeno s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito,
- da znotraj požarnih sektorjev zagotovi požarna polja, katerih površina ne sme presegati 400 m<sup>2</sup>, in med polji najmanj 5 m praznega prostora ali požarni zid,
- da med skladiščenimi trdnimi gorljivimi odpadki in stavbami zagotovi najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid,
- da med odpadki in mejo skladišča odpadkov na prostem, do katere je z zunanje strani možen prost dostop, zagotovi oddaljenost najmanj 10 m ali pa zagotovi, da je na meji skladišča

odpadkov na prostem zagotovljen zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, da se prepreči, da bi bil požar podtaknjen z zunanje strani.

Upravljevec skladišča odpadkov na prostem zagotovi naslednje tehnične ukrepe pripravljenost za ukrepanje ob požarih in sicer:

- da je glede na vrsto in količino skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov vedno v zadostni količini zagotovljeno ustrezno gasilno sredstvo,
- v primeru, ko se kot gasilno sredstvo uporabi voda, zagotovi količine vode v odvisnosti od velikosti požarnih sektorjev,
- dostop, dovoz, delovne površine in postavitvene površine za gasilsko ali drugo intervencijo v skladu s predpisi, ki določajo zahteve za dostope, dovoze, delovne površine in postavitvene površine za gasilsko ali drugo intervencijo.

Upravljevec skladišča odpadkov na prostem zagotovi tudi naslednje organizacijske ukrepe pripravljenost na ukrepanje ob požaru:

- seznaniti občino, na področju katere je skladišče odpadkov na prostem, o vrsti in največji dovoljeni količini trdnih gorljivih odpadkov, ki bi v skladišču odpadkov na prostem v nekem trenutku lahko bile prisotne, da občina na podlagi pridobljenih podatkov lahko dopolni operativni gasilski načrt,
- zagotovi usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom najmanj vsaki dve leti,
- najmanj vsaka tri leta izvede vajo za primer izrednega dogodka s pristojno gasilsko enoto.

Z zadržano gasilno vodo mora upravljavec skladišča odpadkov na prostem ravnati kot z odpadkom, kadar čiščenje zadržane gasilne vode do predpisanih mejnih vrednosti tehnično ni izvedljivo ali so stroški čiščenja zadržane gasilne vode v ustrezni čistilni napravi nesorazmerno višji od stroškov njene obdelave v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Za zadržano gasilno vodo pa je treba zagotoviti odvzem in analizo vzorca glede na parametre, ki jih določi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda in so navedeni v načrtu ravnanja z gasilno vodo, ter pred odvajanjem v vode ali javno kanalizacijo čiščenje v ustrezni čistilni napravi tako, da niso presežene mejne vrednosti emisije snovi iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki se nanašajo na odvajanje industrijske odpadne vode v vode.

Upravljevec skladišča odpadkov na prostem določi način ravnanja z zajeto gasilno vodo v načrtu ravnanja z gasilno vodo, ki ga izdelava pred začetkom skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov, in pri tem upošteva: značilnosti trdnih gorljivih odpadkov in snovi, za katere se lahko predvidi, da nastanejo ob gorenju teh odpadkov, pričakovane značilnosti onesnaženosti gasilne vode, pričakovane količine gasilne vode, seznam parametrov iz prve alineje prvega odstavka 9. člena uredbe, predlog pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa iz prve alineje prvega odstavka 9. člena uredbe glede ravnanja z gasilno vodo, mnenje upravljavca javne kanalizacije oziroma čistilne naprave v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, da predlaganemu odvajanju zajete gasilne vode ne nasprotujeta, ali predvideno nadaljnje ravnanje z gasilno vodo, če z njo ravna kot z odpadkom.

Upravljevec skladišča odpadkov na prostem po požaru najpozneje v 30 dneh izdelava poročilo o ravnanju z gasilno vodo, ki je priloga poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnem monitoringu odpadne vode in poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

Upravljalci skladišč bodo pri načrtovanju ukrepov požarne varnosti in drugih ukrepov za doseganje skladnosti z uredbo morali sodelovati s pooblaščenimi inženirji s področja požarne varnosti in od njih pridobiti izjavo, da je skladišče urejeno in opremljeno v skladu z zahtevami uredbe.

## 6. Prilagoditev zahtevam uredbe za obstoječa skladišča

Z uveljavitvijo uredbe bodo upravljavci obstoječih skladišč odpadkov na prostem, ki so izvorni povzročitelji odpadkov:

- v 12 mesecih oziroma v 36 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in skladišče zahtevam uredbe,
- v 6 mesecih prilagodili načrt gospodarjenja z odpadki, da bodo iz njega razvidni ukrepi za doseganje skladnosti z uredbo.

Ne glede na potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov bodo z uveljavitvijo uredbe upravljavci obstoječih skladišč odpadkov na prostem, ki so zbiralci odpadkov:

- v 12 mesecih oziroma v 36 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in skladišče zahtevam uredbe,
- ob spremembi načrta zbiranja odpadkov vložili vlogo za spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev.

Ne glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje bodo upravljavci obstoječih skladišč odpadkov na prostem, ki izvajajo obdelavo odpadkov v 12 mesecih oziroma v 36 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in skladišče zahtevam uredbe.

Ne glede na vrsto skladišča odpadkov na prostem bodo upravljavci obstoječih skladišč najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe občino, na območju katere je skladišče, seznanili z vrstami in največjimi količinami skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov.