



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 4110-47/2016-2718-181

Ljubljana, 22. 3. 2023

EVA

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za spremembo veljavnega Načrta razvojnih programov 2023-2026 - Uvrstitev projekta »2718-23-0010 UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode« – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

SKLEP

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 se skladno s prilogo uvrsti projekt 2718-23-0010 UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloga:

- Tabela (Obrazec 3).

Sklep prejmejo:

- Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu,
- Ministrstvo za zdravje,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Danijel Bešič Loredan, minister
- Aleš Šabeder, direktor Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu,
- Helena Meglič, vodja Sektorja za investicije in javna naročila.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Projekt uvrščamo na obravnavo na Vlado RS zaradi uvrstitve v Načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) za obdobje 2023-2026.

2718-23-0010 UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode

Predmet projekta je izgradnja usedalnika – bazena za zbiranje usedljivih snovi v odpadni vodi, ter dezinfekcija odpadne vode za zagotavljanje ustreznosti vode na vtoku v javno kanalizacijo. S tem se bo zmanjšalo obremenjevanje okolja s čezmernimi emisijami usedljivih snovi na iztoku odpadnih voda iz bolnišnične in zdravstvene dejavnosti, izvedlo monitoring odpadne vode pred vtokom v javno kanalizacijo, zagotovilo vzdrževanje sistema usedljivih snovi in dezinfekcije odpadne vode, ter odvažanje blata na pooblašene deponije. Namen investicije je zagotoviti ustrezne parametre odpadnih vod na iztočnem mestu interne bolnišnične kanalizacije v javno kanalizacijo, skladno z veljavno zakonodajo. Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 2.639.148,00 EUR z DDV.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

2718-23-0010 UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 2.639.148,00 EUR z DDV. Viri financiranja investicije:

- Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu: 2.610.678,00 EUR z

DDV za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo GOI del, dobavo in montažo tehnološke opreme ter ostale storitve in stroške iz proračunske postavke 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah, za potrebe izvedbe investicije se v Načrtu razvojnih programov odpre nov projekt,

- UKC Maribor: 28.470,00 EUR z DDV za pripravo investicijske dokumentacije, izdelavo idejne zasnove projekta, plačilo komunalnega prispevka in tehničnega pregleda.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (za 2718-23-0010)	2711-21-0056 Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ	221666 Proračunski sklad po Zakonu o investicijah	1.958.008,00	652.670,00
SKUPAJ			2.610.678,00	0,00
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
– prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,				

- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

– v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani.	
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti.	
/	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
Danijel Bešič Loredan minister	

III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2718-23-0010 UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode

Predmet projekta je izgradnja usedalnika – bazena za zbiranje usedljivih snovi v odpadni vodi, ter dezinfekcija odpadne vode za zagotavljanje ustreznosti vode na vtoku v javno kanalizacijo. S tem se bo zmanjšalo obremenjevanje okolja s čezmernimi emisijami usedljivih snovi na iztoku odpadnih voda iz bolnišnične in zdravstvene dejavnosti, izvedlo monitoring odpadne vode pred vtokom v javno kanalizacijo, zagotovilo vzdrževanje sistema usedljivih snovi in dezinfekcije odpadne vode, ter odvažanje blata na pooblaščen deponije.

Namen investicije je zagotoviti ustrezne parametre odpadnih vod na iztočnem mestu interne bolnišnične kanalizacije v javno kanalizacijo, skladno z veljavno zakonodajo.

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 2.639.148,00 EUR z DDV. Viri financiranja investicije:

- Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu: 2.610.678,00 EUR z DDV za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo GOI del, dobavo in montažo tehnološke opreme ter ostale storitve in stroške iz proračunske postavke 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah, za potrebe izvedbe investicije se v Načrtu razvojnih programov odpre nov projekt,
- UKC Maribor: 28.470,00 EUR z DDV za pripravo investicijske dokumentacije, izdelavo idejne zasnove projekta, plačilo komunalnega prispevka in tehničnega pregleda.

Na lokaciji UKC Maribor se nahaja mešan sistem kanalizacijskega omrežja, kateri se izliva v javno kanalizacijo ter od tam na centralno čistilno napravo Maribor. Kanalizacijski sistem področja UKC Maribor ima dva priključka na javno kanalizacijo, in sicer glavni centralni priključek ter priključek na predelu Oddelka za psihiatrijo. Na podlagi izvedenih monitoringov se ugotavlja, da se v javno kanalizacijo odvajajo prekomerne količine usedljivih snovi. V odpadni vodi nastajajo organske in anorganske usedljive snovi. WC papir, papirnate brisače in drugi odpadki, ki potujejo po kanalizaciji, predstavljajo usedljive snovi. Gre v glavnem za organske usedljive snovi. Anorganske usedljive snovi v kanalizaciji pa so pretežno pesek in preostali delci, ki jih v kanalizacijo dobimo največ z meteorno vodo, ko spira utrjene površine. Za usedljive snovi se tretira vse, ki se v Imhoffovem valju usedejo na dno po 30 min.

V osmi alineji 1. točke prvega odstavka 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvažanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) je navedeno, da naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje, če ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli drugega parametra onesnaženosti za več kakor 50 % presega predpisano mejno vrednost tega parametra. Na podlagi izvedenega inšpekcijskega postopka Inšpektorata RS za okolje in prostor, je bilo v ugotovitvenem postopku zadeve št. 06182-2048/2020 ugotovljeno preseganje mejnih vrednosti usedljivih snovi iz bolnišnične dejavnosti (skupni iztok in iztok psihiatrija) za izpust v javno kanalizacijo, in sicer občasno tudi do 100 %. Zaradi navedenega je bilo UKC Maribor z odločbo Inšpektorata za okolje in prostor OE Maribor št. 06182-2048/2020-19 z dne 11. 12. 2020 naloženo, da na lokaciji Ljubljanska ulica 5, Maribor do 1. 12. 2023 zgradi in da v uporabo zbiralni bazen, s katerim bo UKC Maribor zagotavljal usedanje delcev iz odpadne vode iz bolnišnične in zdravstvene dejavnosti na skupnem iztoku odpadnih vod in iztoku iz Oddelka za psihiatrijo.

Z opredeljenim namenom se bosta izvedla objekta glavni centralni priključek in priključek na predelu oddelka za psihiatrijo.

V okviru projekta bo zgrajeno črpališče dimenzij 1,15 m x 1,80 m in globine 1,80 m ter debelino sten 0,15 m, kjer bosta montirani dve potopni črpalki prostega prehoda. Zgrajen bo AB usedalnik – zbiralni bazen, okrogle konstrukcijske zasnove, dimenzij: 6,60 m (premer) in globine 5,10 m s stožščastnim dnom, kjer bosta nameščeni dve potopni črpalki s posamezno kapaciteto črpanja 30 m³/h. Objekt za filtracijo je nadzemni objekt dimenzij 8,30 m x 10,00 m in višine 5,60 m, ki ima tri prostore: prostor za filtracijo, krmilni prostor in sanitarije. V prostoru dehidracije je nameščen biofilter in abrol kontejner kapacitete 20m³. Za odpadno vodo, ki priteka v objekt preko črpalk, bodo po posamezni liniji nameščeni mikrofiltri. Kapaciteta posameznega mikrofiltra je cca 30 m³/h oz. max 15 l/s, predvidena je vgradnja dveh mikrofiltrov.

Pri priključku na predelu oddelka za psihiatrijo se izvede okrogli tipski merilni jašek premera 1,5 m in globine 4,0 m z merilcem pretoka vrste Raven-eye (Flow-tronic). Zgradi se revizijski jašek DN 800 globine 4,00 m. Črpališče je izvedeno iz tipskega AB okroglega jaška, premera 1,5 m in globine 5,0 m, v njem se nahajata dve potopni črpalki, nov merilni jašek DN 800, globine 1,00 m. Usedalnik je dvoetažni in je narejen iz tipskega AB elementa dimenzij 7,00 m x 2,90 m in globine 2,00 m. Zgradi se nov merilni jašek DN800 globine 1,20 m.

Ker je za zmanjšanje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah potreben poseg v obstoječo komunalno infrastrukturo UKC Maribor z izgradnjo usedalnika – bazena za zbiranje usedljivih snovi v odpadni vodi, je poleg osnovnega ukrepa smiselno še ukrep zagotavljanja ustreznosti vode na vtoku v javno kanalizacijo tudi z dezinfekcijo odpadne vode.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi 31. 12. 2024.

Vezano na predmetno investicijo so bili izdani naslednji sklepi:

- Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Zmanjšanje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah in dezinfekcija odpadne vode«, št. 4110-90/2022-2718-2 z dne 2. 2. 2023.